



回路番号は、下記による。
 ①01 100V 照明回路 (設計図番号: ①)
 ②01 200V 照明回路 (設計図番号: ①)
 ③01 100V 差込回路 (設計図番号: ①)
 ④01 200V 差込回路 (設計図番号: ①)

リモコン回路記号は、下記による。
 R: リモコンスイッチ
 G: グループ設定スイッチ
 P: パターン設定スイッチ

配線サイズは、下記による。
 — EF 2.0m-3C (内1Cアース): 天井内
 — EF 2.6m-3C (内1Cアース): 天井内
 — AE 1.2m-2C (リモコン回路): 天井内
 — AE 1.2m-2C x2 (PF16): 隠ぺい

屋名称は、下記による。
 K1-LC 校舎棟1階 照明・差込盤
 K1-LC(CPB) 校舎棟1階 照明・差込盤
 K1-C(KA) 校舎棟1階 T-Cアース 差込盤
 K1-C(KTK) 校舎棟1階 家庭科教室 差込盤
 K1-LC(SK) 校舎棟1階 職員室 照明・差込盤
 K1-LC(S) 校舎棟1階 職員室 照明・差込盤
 L-CTRL 照明制御盤

訂正 2007.07.01 ケーブルラック一部ルート変更。	受領(小浜市)	受領(設計JV)	受領(電気監理)	作図(電気JV)	工事名称 小浜小学校校舎新築(電気設備その1)工事	図面名称 3階照明制御設備配線図-3/3
				K.Sakai	若狭実業(株)・(有)富士制電 共同企業体	年月日 2007(H19)-06-21
						図面番号 OBAMA ES:E-309-01
						縮尺 1/100 [A-1]
						CAD名称 ARCADRAW XP Ver.2.129 Output:adl.dxf,dwg,sfc,p21.jww,jwc