1 配線表－２

番号	盤名称(自)	盤名称(至)	電気方式	Cable No.	配管配線サイズ	備考
109	待合所電気室 照明塔分岐盤	Ｎｏ．１　照明塔分電盤	3φ3W 440V	[GS 1]	CV-T 3 (FEP)	
	待合所電気室 非常用照明塔分岐盤	―――〃―――	1φ2W 440V	[GS 7]	CV -2C (FEP)	残置灯
	待合所 防災アンプ	―――〃――― トランペットスピーカ			CVV - 2C (FEP)	
108	待合所電気室 照明塔分岐盤	Ｎｏ．１　照明塔分電盤	3φ3W 440V	[GS 1]	CV-T 3 (FEP)	
	待合所電気室 非常用照明塔分岐盤	―――〃―――	1φ2W 440V	[GS 7]	CV -2C (FEP)	残置灯
	待合所 防災アンプ	―――〃――― トランペットスピーカ			CVV - 2C (FEP)	
	待合所電気室 電灯分岐盤（1）	可動橋　Ｆ－１配電盤	1φ3W 210V	[1L 3]	CV-T 2 (FEP)	
	待合所電気室 非常用動力分岐盤	可動橋　Ｆ－１配電盤	3φ3W 210V	[GM 1]	CV-T 15 (FEP)	
	待合所 インターホン親機	Ｆ－１操作室 インターホン子機			CPEV 0.9-20Pr (FEP)	
	Ｆ－１操作室 インターホン	Ｆ－２操作室 インターホン			CPEV 0.9-20Pr (FEP)	
107	待合所電気室 照明塔分岐盤	Ｎｏ．１　照明塔分電盤	3φ3W 440V	[GS 1]	CV-T 3 (FEP)	
	待合所電気室 非常用照明塔分岐盤	―――〃―――	1φ2W 440V	[GS 7]	CV -2C (FEP)	残置灯
	待合所 防災アンプ	―――〃――― トランペットスピーカ			CVV - 2C (FEP)	
	待合所電気室 電灯分岐盤（1）	可動橋　Ｆ－１配電盤	1φ3W 210V	[1L 3]	CV-T 2 (FEP)	
	待合所電気室 非常用動力分岐盤	可動橋　Ｆ－１配電盤	3φ3W 210V	[GM 1]	CV-T 15 (FEP)	
	待合所 インターホン親機	Ｆ－１操作室 インターホン子機			CPEV 0.9-20Pr (FEP)	
	Ｆ－１操作室 インターホン	Ｆ－２操作室 インターホン			CPEV 0.9-20Pr (FEP)	
	待合所電気室 非常用電灯分岐盤	桟橋照明 Ｂ－１，Ｂ－２	1φ2W 210V	[GL 5]	CV-D 2 (FEP)	
	―――〃―――	ドルフィン照明 Ｂ－１，Ｂ－２	1φ2W 210V	[GL14]	CV 2 -2C (FEP)	
106	待合所電気室 照明塔分岐盤	Ｎｏ．１　照明塔分電盤	3φ3W 440V	[GS 1]	CV-T 3 (FEP)	
	待合所電気室 非常用照明塔分岐盤	―――〃―――	1φ2W 440V	[GS 7]	CV -2C (FEP)	残置灯
	待合所 防災アンプ	―――〃――― トランペットスピーカ			CVV - 2C (FEP)	
	待合所電気室 電灯分岐盤（1）	可動橋　Ｆ－１配電盤	1φ3W 210V	[1L 3]	CV-T 2 (FEP)	
	待合所電気室 非常用動力分岐盤	可動橋　Ｆ－１配電盤	3φ3W 210V	[GM 1]	CV-T 15 (FEP)	
	待合所 インターホン親機	Ｆ－１操作室 インターホン子機			CPEV 0.9-20Pr (FEP)	
	Ｆ－１操作室 インターホン	Ｆ－２操作室 インターホン			CPEV 0.9-20Pr (FEP)	
	待合所電気室 非常用電灯分岐盤	桟橋照明 Ｂ－１，Ｂ－２	1φ2W 210V	[GL 5]	CV-D 2 (FEP)	
	―――〃―――	ドルフィン照明 Ｂ－１，Ｂ－２	1φ2W 210V	[GL14]	CV 2 -2C (FEP)	
	待合所電気室 非常用動力分岐盤	サイドランプ電源 Ｂ－１，Ｂ－２	3φ3W 210V	[GM 7]	CV-T 10 (FEP)	
	待合所電気室 電灯分岐盤（2）	街　路　灯	1φ2W 210V	[2L 5]	CV 1 -2C (FEP)	
105	待合所電気室 照明塔分岐盤	Ｎｏ．１　照明塔分電盤	3φ3W 440V	[GS 1]	CV-T 3 (FEP)	
	待合所電気室 非常用照明塔分岐盤	―――〃―――	1φ2W 440V	[GS 7]	CV -2C (FEP)	残置灯
	待合所 防災アンプ	―――〃――― トランペットスピーカ			CVV - 2C (FEP)	
	待合所電気室 電灯分岐盤（1）	可動橋　Ｆ－１配電盤	1φ3W 210V	[1L 3]	CV-T 2 (FEP)	
	待合所電気室 非常用動力分岐盤	可動橋　Ｆ－１配電盤	3φ3W 210V	[GM 1]	CV-T 15 (FEP)	
	待合所電気室 電灯分岐盤（1）	可動橋　Ｆ－２配電盤	1φ3W 210V	[1L 4]	CV-T 2 (FEP)	
	待合所電気室 非常用動力分岐盤	可動橋　Ｆ－２配電盤	3φ3W 210V	[GM 2]	CV-T 15 (FEP)	
	待合所 インターホン親機	Ｆ－１操作室 インターホン子機			CPEV 0.9-20Pr (FEP)	
	―――〃―――	Ｆ－２操作室 インターホン子機			CPEV 0.9-20Pr (FEP)	
	待合所電気室 非常用電灯分岐盤	桟橋照明 Ｂ－１，Ｂ－２	1φ2W 210V	[GL 5]	CV-D 2 (FEP)	
	―――〃―――	ドルフィン照明 Ｂ－１，Ｂ－２	1φ2W 210V	[GL14]	CV 2 -2C (FEP)	
	待合所電気室 非常用動力分岐盤	サイドランプ電源 Ｂ－１，Ｂ－２	3φ3W 210V	[GM 7]	CV-T 10 (FEP)	
	待合所電気室 電灯分岐盤（2）	街　路　灯	1φ2W 210V	[2L 5]	CV 1 -2C (FEP)	
104	待合所電気室 照明塔分岐盤	Ｎｏ．１　照明塔分電盤	3φ3W 440V	[GS 1]	CV-T 3 (FEP)	
	待合所電気室 非常用照明塔分岐盤	―――〃―――	1φ2W 440V	[GS 7]	CV -2C (FEP)	
	待合所電気室 照明塔分岐盤	Ｎｏ．２　照明塔分電盤	3φ3W 440V	[GS 2]	CV-T 2 (FEP)	
	待合所電気室 非常用照明塔分岐盤	―――〃―――	1φ2W 440V	[GS 8]	CV -2C (FEP)	残置灯
	待合所 防災アンプ	―――〃――― トランペットスピーカ			CVV - 2C (FEP)	
	待合所電気室 電灯分岐盤（1）	可動橋　Ｆ－１配電盤	1φ3W 210V	[1L 3]	CV-T 2 (FEP)	
	待合所電気室 非常用動力分岐盤	可動橋　Ｆ－１配電盤	3φ3W 210V	[GM 1]	CV-T 15 (FEP)	
	待合所電気室 電灯分岐盤（1）	可動橋　Ｆ－２配電盤	1φ3W 210V	[1L 4]	CV-T 2 (FEP)	
	待合所電気室 非常用動力分岐盤	可動橋　Ｆ－２配電盤	3φ3W 210V	[GM 2]	CV-T 15 (FEP)	
	待合所 インターホン親機	Ｆ－１操作室 インターホン子機			CPEV 0.9-20Pr (FEP)	
	―――〃―――	Ｆ－２操作室 インターホン子機			CPEV 0.9-20Pr (FEP)	
	待合所電気室 非常用電灯分岐盤	桟橋照明 Ｂ－１，Ｂ－２	1φ2W 210V	[GL 5]	CV-D 2 (FEP)	
	―――〃―――	ドルフィン照明 Ｂ－１，Ｂ－２	1φ2W 210V	[GL14]	CV 2 -2C (FEP)	
	待合所電気室 非常用動力分岐盤	サイドランプ電源 Ｂ－１，Ｂ－２	3φ3W 210V	[GM 7]	CV-T 10 (FEP)	
	待合所電気室 電灯分岐盤（2）	街　路　灯	1φ2W 210V	[2L 5]	CV 1 -2C (FEP)	
103	待合所電気室 照明塔分岐盤	Ｎｏ．１　照明塔分電盤	3φ3W 440V	[GS 1]	CV-T 3 (FEP)	
	待合所電気室 非常用照明塔分岐盤	―――〃―――	1φ2W 440V	[GS 7]	CV -2C (FEP)	
	待合所電気室 照明塔分岐盤	Ｎｏ．２　照明塔分電盤	3φ3W 440V	[GS 2]	CV-T 2 (FEP)	
	待合所電気室 非常用照明塔分岐盤	―――〃―――	1φ2W 440V	[GS 8]	CV -2C (FEP)	残置灯
	待合所 防災アンプ	―――〃――― トランペットスピーカ			CVV - 2C (FEP)	
	待合所電気室 電灯分岐盤（1）	可動橋　Ｆ－１配電盤	1φ3W 210V	[1L 3]	CV-T 2 (FEP)	
	待合所電気室 非常用動力分岐盤	可動橋　Ｆ－１配電盤	3φ3W 210V	[GM 1]	CV-T 15 (FEP)	
	待合所電気室 電灯分岐盤（1）	可動橋　Ｆ－２配電盤	1φ3W 210V	[1L 4]	CV-T 2 (FEP)	
	待合所電気室 非常用動力分岐盤	可動橋　Ｆ－２配電盤	3φ3W 210V	[GM 2]	CV-T 15 (FEP)	
	待合所電気室 電灯分岐盤（1）	可動橋　Ｆ－３配電盤	1φ3W 210V	[1L 5]	CV-T 2 (FEP)	
	待合所電気室 非常用動力分岐盤	可動橋　Ｆ－３配電盤	3φ3W 210V	[GM 3]	CV-T 15 (FEP)	
	待合所 インターホン親機	Ｆ－１操作室 インターホン子機			CPEV 0.9-20Pr (FEP)	
	待合所 インターホン親機	Ｆ－２操作室 インターホン子機			CPEV 0.9-20Pr (FEP)	
	待合所 インターホン親機	Ｆ－３操作室 インターホン子機			CPEV 0.9-20Pr (FEP)	
	待合所電気室 非常用電灯分岐盤	桟橋照明 Ｂ－１，Ｂ－２	1φ2W 210V	[GL 5]	CV-D 2 (FEP)	
	―――〃―――	ドルフィン照明 Ｂ－１，Ｂ－２	1φ2W 210V	[GL14]	CV 2 -2C (FEP)	
	待合所電気室 非常用動力分岐盤	サイドランプ電源 Ｂ－１，Ｂ－２	3φ3W 210V	[GM 7]	CV-T 10 (FEP)	
	待合所電気室 電灯分岐盤（2）	街　路　灯	1φ2W 210V	[2L 5]	CV 1 -2C (FEP)	
102	待合所電気室 照明塔分岐盤	Ｎｏ．１　照明塔分電盤	3φ3W 440V	[GS 1]	CV-T 3 (FEP)	
	待合所電気室 非常用照明塔分岐盤	―――〃―――	1φ2W 440V	[GS 7]	CV -2C (FEP)	
	待合所電気室 照明塔分岐盤	Ｎｏ．２　照明塔分電盤	3φ3W 440V	[GS 2]	CV-T 2 (FEP)	
	待合所電気室 非常用照明塔分岐盤	―――〃―――	1φ2W 440V	[GS 8]	CV -2C (FEP)	残置灯
	待合所 防災アンプ	―――〃――― トランペットスピーカ			CVV - 2C (FEP)	
	待合所電気室 電灯分岐盤（1）	可動橋　Ｆ－１配電盤	1φ3W 210V	[1L 3]	CV-T 2 (FEP)	
	待合所電気室 非常用動力分岐盤	可動橋　Ｆ－１配電盤	3φ3W 210V	[GM 1]	CV-T 15 (FEP)	
	待合所電気室 電灯分岐盤（1）	可動橋　Ｆ－２配電盤	1φ3W 210V	[1L 4]	CV-T 2 (FEP)	
	待合所電気室 非常用動力分岐盤	可動橋　Ｆ－２配電盤	3φ3W 210V	[GM 2]	CV-T 15 (FEP)	
	待合所電気室 電灯分岐盤（1）	可動橋　Ｆ－３配電盤	1φ3W 210V	[1L 5]	CV-T 2 (FEP)	
	待合所電気室 非常用動力分岐盤	可動橋　Ｆ－３配電盤	3φ3W 210V	[GM 3]	CV-T 15 (FEP)	
	待合所 インターホン親機	Ｆ－１操作室 インターホン子機			CPEV 0.9-20Pr (FEP)	
	―――〃―――	Ｆ－２操作室 インターホン子機			CPEV 0.9-20Pr (FEP)	
	―――〃―――	Ｆ－３操作室 インターホン子機			CPEV 0.9-20Pr (FEP)	
	待合所電気室 非常用電灯分岐盤	桟橋照明 Ｂ－１，Ｂ－２	1φ2W 210V	[GL 5]	CV-D 2 (FEP)	
	―――〃―――	ドルフィン照明 Ｂ－１，Ｂ－２	1φ2W 210V	[GL14]	CV 2 -2C (FEP)	
	―――〃―――	桟橋照明 Ｂ－３，Ｂ－４	1φ2W 210V	[GL 6]	CV 1 -2C (FEP)	
	―――〃―――	ドルフィン照明 Ｂ－３，Ｂ－４	1φ2W 210V	[GL15]	CV 1 -2C (FEP)	
	待合所電気室 非常用動力分岐盤	サイドランプ電源 Ｂ－１，Ｂ－２	3φ3W 210V	[GM 7]	CV-T 10 (FEP)	
	―――〃―――	サイドランプ電源 Ｂ－４	3φ3W 210V	[GM 8]	CV-T 6 (FEP)	
	待合所電気室 電灯分岐盤（2）	街　路　灯	1φ2W 210V	[2L 5]	CV 1 -2C (FEP)	

名　称	大阪南港フェリーターミナル電気施設図
図面名称	配線表－２
財団法人　大阪港埠頭公社	

縮尺 ／　日付 年　月　日

図番 E－006

承認 | 検図 | 設計 | 製図 | 担当