



室名	談話室
天井	CH=2.400
壁	ビニル・クロス
床	FL=550

室名	食堂
天井	真天
壁	ビニル・クロス
床	FL=550

室名	消火ポンプ室
天井	真天
壁	モルタル コサ押
床	FL=600
室名	ボイラ室
天井	真天
壁	モルタル コサ押
床	FL=600

室名	ロビー
天井	CH=2.400/真天
壁	ペンキ下地クロス
床	FL=550

室名	事務室
天井	CH=2.400
壁	ビニル・クロス
床	FL=550

室名	食自庫
天井	CH=2.400
壁	ラヌモルタルVP
床	FL=450

室名	厨房
天井	CH=2.400
壁	10 陶器質タイル
床	FL=450

【注】特記なき配管配線は、下記による。
 電話配線 ←(PF22)
 放送配線 AE 1.2mm
 インタホン AE 1.2mm
 TV共線 SC-FB(PF16)

【注】防火区画貫通処理を必要とする延焼防止用防火壁は、
 自動火災報知設備平面図による。

初版	日付	設計変更	設計番号	大江山青少年グリーンロッジ(仮称)			
改訂1				図名	電気設備工事 設備図 1階配線図	縮尺	1/100
改訂2				図番		区分	区
				共同設計株式会社	大阪 大阪市北区西天満5丁目10番14号 /06-364-5836		
				代表取締役	飯田精三	担当	