



C B 総 質 量 : 5,200[Kg]  
 アンカボルト : 22本(M16×200L)  
 平均 加 重 : 5,200 / 22 = 236.4[Kgf] = 2,318.3[N]  
 アンカボルトの引抜力 : 236.4 × 1.5 = 354.6[Kgf]  
 = 3,477.4[N]

受領(小浜市)	受領(設計JV)	受領(電気監理)	作図(電気JV)	工事名称	小浜小学校校舎新築(電気設備その1)工事	図面名称	屋外CBアンカボルト取付図	
			K,Sakai	若狭実業(株)・(有)富士制電 共同企業体	年月日	2007(H19) 04/23	図面番号	OBAMA ES:E-6KV-004-00
					縮尺	1:3 [A-3]	CAD名称	ARCDAW XP Ver. 2.12.9