



室名	視聴覚教室
天井	CH=2930
壁	有孔合板 OP
床	FL=±0

室名	廊下
天井	CH=2450 / 2450
壁	弾性吹付タイル
床	FL=±0

室名	女子便所
天井	CH=2400
壁	10 陶器質タイル
床	FL=±0 / -100

室名	男子便所
天井	CH=2400 / 2100
壁	10 陶器質タイル
床	FL=±0 / -100

室名	玄関
天井	CH=2450
壁	弾性吹付タイル
床	FL=-100

室名	下足室
天井	CH=2450
壁	弾性吹付タイル
床	FL=-100, ±0

室名	玄関ホ-ル
天井	CH=2450-2700
壁	弾性吹付タイル
床	FL=±0

室名	書庫
天井	CH=2600
壁	弾性吹付タイル
床	FL=±0

室名	司書室
天井	CH=2600
壁	弾性吹付タイル
床	FL=±0

室名	視聴覚準備室
天井	CH=2550
壁	モルタル AEP
床	FL=±0

室名	身障者便所
天井	CH=2550
壁	10 陶器質タイル
床	FL=±0

室名	軽読書・休憩室
天井	CH=2700
壁	弾性吹付タイル
床	FL=±0

室名	第2閲覧室
天井	CH=2700
壁	弾性吹付タイル
床	FL=±0

室名	図書室
天井	CH=2700 / 2500
壁	弾性吹付タイル
床	FL=±0

【注】特記のない配管配線は、下記による。

分電盤より第1ボックスまでは、2.0とする。
第1ボックス以降の配線は、下記による。

—//— VV-F 2.0-2C	—//— (PF16)
—//— VV-F 1.6-2C	—//— (PF16)
—//— VV-F 1.6-3C	—//— (PF16)
—//— VV-F 1.6-2C x2	—//— (PF22)
—//— VV-F 1.6-2C, -3C	—//— (PF22)
—//— VV-F 1.6-3C x2	—//— (PF22)

----- M(A) 金属・モルジング A形	
----- M(B) 金属・モルジング B形	

○ M(A) 金属・モルジング A形 (梁巻き部分)	
○ M(B) 金属・モルジング B形 (梁巻き部分)	

○ M(A) 配線工事のみの部分 (梁巻き部分)	
○ M(B) 配線工事のみの部分 (梁巻き部分)	

