



記号	名称	規格	数量	備考
ELB-1	漏電遮断器	2P-30AF/0E(15mA)	1	MATSUSHITA BJS-3020
2F	ヒューズ・ホルダ	2P-10A(F=2A×2)	1	
AX-C	補助継電器	1C-5A(100V-10mA)	1	OMRON MY-1
TM-1 TM-2	タイマ	2C-5A(パワオンディレイ) 100V-0、4VA/1、3VA 2、0min-60min	2	OMRON H3V-2
TM-3	タイマ	100V-10A		MATSUSHITA TB2301
AX01 ~38	補助継電器	4C-5A(100V-10mA)	38	OMRON MY-4
	ハンダ付け端子	AX, TM 用	41	OMRON PY-14
	ソケット取付け板	AX, TM 用 1、6t		OMRON PYP-36
TB-00	端子台	4P-10A	1	
TB-01 ~20	端子台	16P-10A	20	
CB-1~4	コネクタケーブル		4	御支給品
	鉄函(18、5Kg)	400W×700H×125D 色 マンセル 2、5Y 9/1 ハンドル タケンA160-3-1	1	MATSUSHITA BOF 4712WK
	盤内配線	KV 0.3msqmm		(株)KHD

A - A

B - B

C - C

1995 2/6	納入		
MARK	DATE	DESCRIPTION REVISIONS	CHECKED

電設設計
1-3 Kita-Horie 1-chome,
Nichi-ku, Osaka, 550

TITLE (財)日本建築総合試験所 殿
信号ケ-プル切替盤-姿図、部品リスト
DWG No. NKSS-9401-EP001-01

DRAWN *K. Sakai*
CHECKED
APPROVED

DATE 94 08/20
SCALE 1/5
FILE No. 94DEN-NKSS-0011
FD No.