



2 校舎棟2階照明コンセント盤

----- K2-LC

一次側接続	201-K	CE-T 200sq	ED-22sq	接続年月日	サイン
二次側接続	201-K1	CE-T 100sq	K3-LC	接続年月日	サイン

回路番号	電圧	容量 (VA)	配線サイズ	負荷名称	負荷接続完了月日	作業者サイン	メジャー試験値	通電開始年月日
201	200V	1,172	2.6mm <sup>2</sup> -3C	照明 2K231 普通教室 (3年1組)				
202	200V	1,172	2.6mm <sup>2</sup> -3C	照明 2K232 普通教室 (3年2組)				
203	200V	1,172	2.6mm <sup>2</sup> -3C	照明 2KS 特別支援教室				
204	200V	1,172	2.6mm <sup>2</sup> -3C	照明 2K221 普通教室 (2年1組)				
205	200V	1,172	2.0mm <sup>2</sup> -3C	照明 2K222 普通教室 (2年2組)				
206	200V	1,172	2.6mm <sup>2</sup> -3C	照明 2K211 普通教室 (1年1組)				
207	200V	1,172	2.6mm <sup>2</sup> -3C	照明 2K212 普通教室 (1年2組)				
208	200V	2,240	2.6mm <sup>2</sup> -3C	照明 2K1A 2K1B 2K2 MWC 1, デン, 廊下1 教材庫1, HWC, 小教室3 オープンスペース3				
209	200V	2,684	2.0mm <sup>2</sup> -3C	照明 2K5 2K4 オープンスペース2 小教室2, 廊下2, WWC 2				
210	200V	975	2.0mm <sup>2</sup> -3C	照明 2K7 小教室1, オープン S1				
211	200V	---	---	照明 予備				
212	200V	---	---	照明 予備				
101	100V	904	2.0mm <sup>2</sup> -3C	電源 2K3A 2K3B 2K6A 2K6B 教師ブース, 教材庫2, 3 MWC 1, 2, WWC 1, 2 HWC				
102	100V	800	2.6mm <sup>2</sup> -3C	電源 2K8A 2K8B 2K9A 2K9B 換気扇				
R102-01	100V	140	2.6mm <sup>2</sup> -3C	外灯 中庭				
R102-02	100V	60	2.0mm <sup>2</sup> -3C	外灯 屋外階段-2				
103	100V	---	---	照明 予備				
104	100V	---	---	照明 予備				
301	100V	700	2.6mm <sup>2</sup> -3C	差込 普通教室 (3年1組)				
302	100V	700	2.6mm <sup>2</sup> -3C	差込 普通教室 (3年2組)				
303	100V	700	2.6mm <sup>2</sup> -3C	差込 特別支援教室				
304	100V	700	2.0mm <sup>2</sup> -3C	差込 普通教室 (2年1組)				
305	100V	700	2.0mm <sup>2</sup> -3C	差込 普通教室 (2年2組)				
306	100V	700	2.0mm <sup>2</sup> -3C	差込 普通教室 (1年1組)				
307	100V	700	2.0mm <sup>2</sup> -3C	差込 普通教室 (1年2組)				
308	100V	700	2.6mm <sup>2</sup> -3C	差込 オープン S3, 小教室3 教材庫1, HWC				

回路番号	電圧	容量 (VA)	配線サイズ	負荷名称	負荷接続完了月日	作業者サイン	メジャー試験値	通電開始年月日
309	100V	600	2.0mm <sup>2</sup> -3C	差込 オープンスペース-2 小教室-2				
310	100V	700	2.0mm <sup>2</sup> -3C	差込 オープンスペース-1 小教室-1				
311	100V	1,000	2.6mm <sup>2</sup> -3C	差込 ファンヒーター 3-1, 2 小教室-3, 持教, Open-S3				
312	100V	800	2.0mm <sup>2</sup> -3C	差込 小教室-2, Open-S2				
313	100V	800	2.0mm <sup>2</sup> -3C	差込 ファンヒーター 1-1, 2 小教室-1, Open-S1				
314	100V	500	2.0mm <sup>2</sup> -3C	差込 廊下-1, デン				
315	100V	400	2.0mm <sup>2</sup> -3C	差込 廊下-2, 教材庫-2, -3				
316	100V	200	2.0mm <sup>2</sup> -3C	差込 EPS (情報)				
317	100V	110	2.0mm <sup>2</sup> -3C	電源 自動水洗, 洗浄 WWC 1, MWC 1				
R318-01	100V	1,400	2.0mm <sup>2</sup> -3C	差込 温風便座 WWC 1				
R319	100V	700	2.0mm <sup>2</sup> -3C	差込 温風便座 MWC 1				
320	100V	110	2.0mm <sup>2</sup> -3C	電源 自動水洗, 洗浄 WWC 2, MWC 2				
R321-01	100V	1,400	2.0mm <sup>2</sup> -3C	差込 温風便座 WWC 2				
R322-01	100V	700	2.0mm <sup>2</sup> -3C	差込 温風便座 MWC 2				
R323-01	100V	700	2.0mm <sup>2</sup> -3C	差込 温風便座 HWC				
324	100V	---	---	差込 予備				
325	100V	---	---	差込 予備				
326	100V	---	---	差込 予備				
327	100V	---	---	差込 予備				
328	100V	---	---	差込 予備				

3 T/U(6A)リレーユニット

----- 校舎棟2階系統

Unit 名称	回路番号	負荷名称	作業者サイン	メジャー試験値
2K231	201-1	普通教室 (3年1組) 黒板灯		
	201-2	普通教室 (3年1組) 奥側		
	201-3	普通教室 (3年1組) 窓側		
	201-4	予備		
2K232	202-1	普通教室 (3年2組) 黒板灯		
	202-2	普通教室 (3年2組) 奥側		
	202-3	普通教室 (3年2組) 窓側		
	202-4	予備		
2KS	203-1	特別支援教室 黒板灯		
	203-2	特別支援教室 奥側		
	203-3	特別支援教室 窓側		
	203-4	予備		
2K221	204-1	普通教室 (2年1組) 黒板灯		
	204-2	普通教室 (2年1組) 奥側		
	204-3	普通教室 (2年1組) 窓側		
	204-4	予備		
2K222	205-1	普通教室 (2年2組) 黒板灯		
	205-2	普通教室 (2年2組) 奥側		
	205-3	普通教室 (2年2組) 窓側		
	205-4	予備		
2K211	206-1	普通教室 (1年1組) 黒板灯		
	206-2	普通教室 (1年1組) 奥側		
	206-3	普通教室 (1年1組) 窓側		
	206-4	予備		
2K212	207-1	普通教室 (1年2組) 黒板灯		
	207-2	普通教室 (1年2組) 奥側		
	207-3	普通教室 (1年2組) 窓側		
	207-4	予備		
2K1A	208-1	小教室-3 奥側		
	208-2	小教室-3 中央		
	208-3	オープン S-3 両端		
	208-4	オープン S-3 中央		
2K1B	208-5	教材庫-1		
	208-6	HWC		
	208-7	廊下-1		
	208-8	廊下-1		

Unit 名称	回路番号	負荷名称	作業者サイン	メジャー試験値
2K2	208-9	デン		
	208-10	MWC 1		
	208-11	WVC 1		
	209-1	オープン S-2		
	209-2	オープン S-2		
	209-3	小教室-2		
	209-4	小教室-2		
2K5	209-5	廊下-2		
	209-6	廊下-2		
	209-7	WVC 2		
	209-8	MWC 2		
2K7	210-1	小教室-1		
	210-2	小教室-1		
	210-3	オープン S-1		
	210-4	オープン S-1		
2K3A	101-1	換気扇 WWC 1		
	101-2	換気扇 WWC 1		
	101-3	換気扇 WWC 1		
	101-4	ミラーライト MWC 1		
2K3B	101-5	ミラーライト WVC 1		
		予備		
		予備		
		予備		
2K6A	101-6	換気扇 WWC 2		
	101-7	換気扇 WWC 2		
	101-8	ミラーライト MWC 2		
	101-9	ミラーライト WVC 2		
2K6B	101-10	教師ブース 普通, 特別教室		
	101-11	教材庫-2		
	101-12	教材庫-3		

Unit 名称	回路番号	負荷名称	作業者サイン	メジャー試験値
2K8A	102-1	換気扇 普通教室 (3年1組)		
	102-2	換気扇 小教室-3		
	102-3	換気扇 普通教室 (3年2組)		
	102-4	換気扇 オープン S-3		
2K8B	102-5	換気扇 特別支援教室		
	102-6	換気扇 教材庫-1		
		予備		
		予備		
2K9A	102-7	換気扇 普通教室 (2年1組)		
	102-8	換気扇 小教室-2		
	102-9	換気扇 普通教室 (2年2組)		
	102-10	換気扇 オープン S-2		
2K9A	102-11	換気扇 教材庫-2		
	102-12	換気扇 教材庫-3		
		予備		
2K10	102-13	換気扇 普通教室 (1年1組)		
	102-14	換気扇 小教室-1		
	102-15	換気扇 普通教室 (1年2組)		
	102-16	換気扇 オープン S-1		