



1	96	12	20	X2, Y6-8	ケーブル・ラック追加
---	----	----	----	----------	------------

盤記号は、下記による。
 ■ 実験動力分電盤 E-nP-Xn, Yn
 ■ 実験照明分電盤 E-nL-Xn, Yn
 ■ 実験制御分電盤 E-nLP-Xn, Yn
 配線サイズは、幹線系統図 [実験電力-1/2, 2/2] による。

ケーブル・ラック布設は、建築幹線工事項目に含む。



管理建築士 伊藤 敬祐
 1級建築士 大原登録第94477号

松下電工株式会社
 (仮称) 品質評価棟新築工事 (電気設備工事)
 電気設備工事
 実験機器用電源設備 1階, 2階配線図