


1階職員室照明コンセント盤		K1-LC(SYK)						
回路番号	電圧 (V)	容量 (VA)	配線サイズ	負荷名称	負荷接続完了月日	作業者サイン	メーター試験値	通電開始年月日
901	100V	1,500	2.0mm ² -3C	電源 照明制御盤				
902	100V	500	2.0mm ² -3C	電源 I T V 装置				
903	100V	400	2.0mm ² -3C	電源 P B X 装置				
904	100V	400	2.0mm ² -3C	電源 機械室備置盤				
905	100V	60	2.0mm ² -3C	電源 電気時計親機				
906	100V	---	---	電源 予備				
201	200V	1,320	2.0mm ² -3C	照明 校長室				
R201-01	200V	528	2.0mm ² -3C	照明 校長室(西)				
R201-02	200V	264	2.0mm ² -3C	照明 校長室(中)				
R201-03	200V	528	2.0mm ² -3C	照明 校長室(東)				
202	200V	2,028	2.0mm ² -3C	照明 職員室				
R202-01	200V	96	2.0mm ² -3C	照明 湯沸室				
R202-02	200V	276	2.0mm ² -3C	照明 職員室(北)				
R202-03	200V	368	2.0mm ² -3C	照明 職員室(中)				
R202-04	200V	368	2.0mm ² -3C	照明 職員室(南)				
R202-05	200V	552	2.0mm ² -3C	照明 職員室(南)				
R202-06	200V	368	2.0mm ² -3C	照明 職員室(南)				
203	200V	---	---	照明 予備				
204	200V	---	---	照明 予備				
101	100V	80	2.0mm ² -3C	電源 湯沸室				
R101-01	100V	30	2.0mm ² -3C	照明 湯沸室				
R101-02	100V	50	2.0mm ² -3C	電源 キッチンライト				
102	100V	320	2.0mm ² -3C	電源 換気扇 職員、校長、保健室				
103	100V	---	---	照明 予備				
104	100V	---	---	照明 予備				



1階特別教室照明コンセント盤		K1-LC(S)						
回路番号	電圧 (V)	容量 (VA)	配線サイズ	負荷名称	負荷接続完了月日	作業者サイン	メーター試験値	通電開始年月日
Q01	200V	3,448	2.0mm ² -3C	照明 理科室				
R201-01	200V	68	2.0mm ² -3C	照明 理科室(黒板灯)				
R201-02	200V	368	2.0mm ² -3C	照明 理科室(南)				
R201-03	200V	368	2.0mm ² -3C	照明 理科室(中)				
R201-04	200V	736	2.0mm ² -3C	照明 理科室(北)				
R201-05	200V	68	2.0mm ² -3C	照明 工作室(黒板灯)				
R201-06	200V	368	2.0mm ² -3C	照明 工作室(南)				
R201-07	200V	368	2.0mm ² -3C	照明 工作室(中)				
R201-08	200V	736	2.0mm ² -3C	照明 工作室(北)				
R201-09	200V	184	2.0mm ² -3C	照明 準備室-2				
R201-10	200V	184	2.0mm ² -3C	照明 準備室-3				
202	200V	2,068	2.0mm ² -3C	照明 理科室				
R202-01	200V	68	2.0mm ² -3C	照明 理科室(黒板灯)				
R202-02	200V	844	2.0mm ² -3C	照明 音楽室(前)				
R202-03	200V	368	2.0mm ² -3C	照明 音楽室(中)				
R202-04	200V	368	2.0mm ² -3C	照明 音楽室(後)				
R202-05	200V	92	2.0mm ² -3C	照明 音楽室(前室-1)				
R202-06	200V	144	2.0mm ² -3C	照明 楽器庫				
R202-07	200V	184	2.0mm ² -3C	照明 準備室-1				
203	200V	3,108	2.0mm ² -3C	照明 昇降口、廊下-1				
203	200V	840	2.0mm ² -3C	電源 昇降装置(3L)				
R203-01	200V	520	2.0mm ² -3C	照明 昇降口(西-1)				
R203-02	200V	520	2.0mm ² -3C	照明 昇降口(西-2)				
R203-03	200V	520	2.0mm ² -3C	照明 昇降口(西-3)				
R203-04	200V	260	2.0mm ² -3C	照明 職員、未専用玄関				
R203-05	200V	864	2.0mm ² -3C	照明 廊下-1				
R203-06	200V	864	2.0mm ² -3C	照明 廊下-1				
R203-07	200V	78	2.0mm ² -3C	照明 ヒロティ				
204	200V	---	---	照明 予備				