



1 96 12 20 X2, Y6-8 ケーブル・ラック追加

- 盤記号は、下記による。
- 動力操作盤 C-nP-No.
 - 動力分電盤 D-nP-No.
 - 照明分電盤 D-nL-No.
 - 差込分電盤 D-nC-No.
 - 照差分電盤 D-nLC-No.
 - 手元照明盤 NS-No.
 - 空調自動制御盤 CTRL.
- 特記のないケーブル・ラックは、下記による。
- 1階：低圧ケーブル用 800W x 100H (鉄)
 - 1階：高圧ケーブル用 600W x 100H (鉄)
 - 2階：低圧ケーブル用 800W x 100H (鉄)
 - 2階：高圧ケーブル用 600W x 100H (鉄)
- 防火区画貫通



管理建築士 伊藤 祐祐
1級建築士 大塚 登 9 4 4 7 7 号

松下電工株式会社
(仮称)品質評価棟新築工事(電気設備工事)

No. 26
68
DEPT. 電気設備工事
幹線・動力・換気設備 1階, 2階配線図
1/200