1 配線表－3

番号	盤名称(自)	盤名称(至)	電気方式	Cable No.	配管配線サイズ	備考	
151	高圧常用，電話引込 構内コンクリート柱	第１電気室 高圧引込盤	3φ3W 6 KV	[42R1]	6KV CV-T 38sq	高圧常用	
	高圧予備引込 構内コンクリート柱	ーーー〃ーーー	3φ3W 6 KV	[42R2]	6KV CV-T 38sq	高圧予備	
	高圧常用，電話引込 構内コンクリート柱	第１電気室 高圧引込盤			CVV 3.5sq- 6C	制御回路	42R1
	ーーーー〃ーーーー	ーーー〃ーーー			CVV-S 2 sq- 3C		
	高圧予備引込 構内コンクリート柱	第１電気室 高圧引込盤			CVV 3.5sq- 6C	制御回路	42R2
	ーーーー〃ーーーー	ーーー〃ーーー			CVV-S 2 sq- 3C		
	第１電気室 高圧配電盤（第２電気室）	第２電気室 高圧配電盤（歩廊橋）	3φ3W 6 KV	[52F5]	6KV CV-T 38sq	高圧 第２電気室	52F5
	ーーーー〃ーーーー	ーーーー〃ーーーー			CVV 2 sq-10C	制御回路	
152	第１電気室 低圧配電盤（可動橋動力）	Ｆ－８ 可動橋制御盤	3φ3W 210V	[P2]	CV 3C-250sq	F-8	
	第１電気室 低圧配電盤（一般電灯）	ーーー〃ーーー	1φ3W 210V	[L3]	CV-T 100sq	F-8	
	第１電気室 低圧配電盤（照明塔）	照明塔　Ｈ－１	3φ3W 210V	[1]	CV 3C- 60sq		H-1
	ーーーー〃ーーーー	照明塔　Ｈ－２	3φ3W 210V	[2]	CV 3C- 22sq		H-2
	ーーーー〃ーーーー	照明塔　Ｈ－３	3φ3W 210V	[4]	CV 3C-100sq		H-4
	ーーーー〃ーーーー	照明塔　Ｈ－４	3φ3W 210V	[3]	CV 3C- 60sq		H-3
	ーーーー〃ーーーー	照明塔　Ｈ－１・２			CVV 2 sq- 5C	制御回路	H-1･2
	ーーーー〃ーーーー	照明塔　Ｈ－３・４			CVV 2 sq- 5C	制御回路	H-3･4
	第１電気室 接地端子盤	接地極　Ｅ１			IV 38sq		
	ーーー〃ーーー	接地極　Ｅ２			IV 60sq		
	ーーー〃ーーー	接地極　Ｅ３			IV 38sq		
	ーーー〃ーーー	接地極　Ｅ３ＥＬＢ			IV 14sq		
	ーーー〃ーーー	接地極　Ｅｐ			IV 5.5sq		
	ーーー〃ーーー	接地極　Ｅｃ			IV 5.5sq		
	第１電気室 ＴＲ１４	Ｆ－７プレハブ 照明分電盤	1φ3W 210V		CV 3C- 8sq		
	第１電気室 ＴＲ１４	阪九　詰所 照明分電盤	1φ3W 210V		CV 3C- 8sq		
	第１電気室 ２Ｍ－４	ＮＨ－３６０Ｗ 街路灯ｘ１４基	1φ2W 210V		CV 2C-22sq		
153	第１電気室 低圧配電盤（一般動力）	ＬＭ－Ａ ブルーハイウェイライン	3φ3W 210V	[BM 1]	CV 3C- 14sq		
	ーーーー〃ーーーー	ＬＭ－Ｂ 有村産業	3φ3W 210V	[BM 2]	CV 3C- 14sq		
	ーーーー〃ーーーー	ＬＭ－Ｃ マリンエクスプレス	3φ3W 210V	[BM 3]	CV 3C- 14sq		
	ーーーー〃ーーーー	ＬＭ－Ｄ 売　店	3φ3W 210V	[BM 4]	CV 3C- 14sq		
	ーーーー〃ーーーー	ＬＭ－Ｅ 立食　コーナ	3φ3W 210V	[BM 5]	CV 3C- 22sq		
	ーーーー〃ーーーー	２Ｍ－１ ２階空調機械室	3φ3W 210V	[BM 6]	CV 3C-100sq		
	第１電気室 低圧配電盤（一般動力）	ＬＭ－Ａ ブルーハイウェイライン	1φ3W 210V	[BL 1]	CV 3C- 14sq		
	ーーーー〃ーーーー	ＬＭ－Ｂ 有村産業	1φ3W 210V	[BL 2]	CV 3C- 14sq		
	ーーーー〃ーーーー	ＬＭ－Ｃ マリンエクスプレス	1φ3W 210V	[BL 3]	CV 3C- 14sq		
	ーーーー〃ーーーー	ＬＭ－Ｄ 売　店	1φ3W 210V	[BL 4]	CV 3C- 14sq		
	ーーーー〃ーーーー	ＬＭ－Ｅ 立食　コーナ	1φ3W 210V	[BL 5]	CV 3C- 14sq		
	ーーーー〃ーーーー	１Ｌ－１ 自動販売機	1φ3W 210V	[BL 6]	CV 3C- 14sq		
	ーーーー〃ーーーー	１Ｌ－１ １階　ＥＰＳ	1φ3W 210V	[BL 7]	CV-T 100sq		

番号	盤名称(自)	盤名称(至)	電気方式	Cable No.	配管配線サイズ	備考	
154	ＬＭ－Ａ ブルーハイウェイライン	ＡＣＰ－０２１ 空調室外機	3φ3W 210V	＜ １ ＞	CV 4C-5.5sq (31),(28)		
	ＡＣＰ－１２１ 空調室内機	ーーー〃ーーー			CV 5C- 2 sq (25),(22)		
	ＬＭ－Ｂ 有村産業	ＡＣＰ－０２２ 空調室外機	3φ3W 210V	＜ １ ＞	CV 4C-3.5sq (25),(22)		
	ＡＣＰ－１２２ 空調室内機	ーーー〃ーーー			CV 5C- 2 sq (25),(22)		
155	第１電気室 低圧配電盤（一般動力）	２Ｍ－１ ２階空調機械室	3φ3W 210V	[BM 6]	CV 3C-100sq (75)		
	接地幹線	ーーー〃ーーー			IV 38sq (VE 22)	E3	
	２Ｍ－１ ２階空調機械室	１Ｔ－１ １階　ＥＰＳ			CVV 2 sq- 5C (25)		
	ＣＰ－０２７ 空調制御盤	ーー〃ーーー			CVV 2 sq- 7C (25)		
156	ＬＭ－Ｅ 立食　コーナ	２Ｍ－２ ２階空調機械室	3φ3W 210V	＜ ２ ＞	IV 2 sq x4 (25)		
	ＰＢ－４０１ 立食　コーナ	ーーー〃ーーー			CVV 2sq- 5C (25)		
157	ＬＭ－Ｄ 売　店	ＡＣＰ－０２４ 空調室外機	3φ3W 210V	＜ １ ＞	CV 4C-3.5sq (25),(22)		
	ＡＣＰ－１２４ 空調室内機	ーーー〃ーーー			CV 5C- 2 sq (25),(22)		
	ＬＭ－Ｅ 立食　コーナ	ＡＣＰ－０２５ 空調室外機	3φ3W 210V	＜ １ ＞	CV 4C- 2 sq (31),(28)		
	ＡＣＰ－１２５ 空調室内機	ーーー〃ーーー			CV 5C- 2 sq (25),(22)		
	ＬＭ－Ｅ 立食　コーナ	ＡＣＰ－０２６ 空調室外機	3φ3W 210V	＜ ３ ＞	CV 4C-5.5sq (31),(28)		
	ＡＣＰ－１２６ 空調室内機	ーーー〃ーーー			CV 5C- 2 sq (25),(22)		
161	歩廊橋 高圧配電盤	第１電気室 高圧配電盤（第２電気室）	3φ3W 6 KV	[52F5]	6KV CV-T 38sq (FEP 80)	高圧 第２電気室	52F5
	ーーーー〃ーーーー	ーーーー〃ーーーー			CVV 2 sq-10C (FEP 80)	制御回路	
	歩廊橋 低圧配電盤（動力）	Ｆ－８ ギャングウェイ	3φ3W 210V	[2BM 1]	CV-T 100sq (FEP 80)		
	ーーーー〃ーーーー	２Ｍ－３ 空調動力盤	3φ3W 210V	[2BM 2]	CV-T 150sq (FEP 80)		2M-3
	歩廊橋 低圧配電盤（電灯）	２Ｌ－２ 客溜り分電盤	1φ3W 210V	[2BL 1]	CV-T 150sq (FEP 80)		2L-2
	歩廊橋 低圧配電盤（動力）	Ｆ－８ エスカレータ	3φ3W 210V	[2BM 4]	CV-T 22sq (FEP 80)		ES
	歩廊橋 低圧配電盤（電灯）	Ｆ－８ 歩廊橋分電盤	1φ3W 210V	[2BL 2]	CV-T 60sq (FEP 80)		2L-1
					IV 38sq		
					IV 14sq		
	第２電気室 ＴＲ２２	マリンエキスプレス 照明分電盤	1φ3W 210V		SV 3C-14sq (FEP 80)		

番号	盤名称(自)	盤名称(至)	電気方式	Cable No.	配管配線サイズ	備考	
162	第２電気室 接地端子盤	接地極　Ｅ１			IV 38sq		
	ーーー〃ーーー	接地極　Ｅ２			IV 60sq		
	ーーー〃ーーー	接地極　Ｅ３			IV 38sq		
	ーーー〃ーーー	接地極　Ｅｐ			IV 5.5sq		
	ーーー〃ーーー	接地極　Ｅｃ			IV 5.5sq		