



盤名称 (自)	盤名称 (至)	電気方式	Cable-No.	ケーブル・サイズ	備 考
No. 2 MCB 盤	リーファ・コンセント	3φ3W 440V	B-4P-01	CV-T 20	REM-16 12x11KW
.....	B-4P-02	CV-T 20	REM-17 12x11KW
.....	B-4P-10	将来工事	REM-16,17 12x11KW
.....	B-4P-03	CV-T 20	REM-18 12x11KW
.....	B-4P-04	CV-T 20	REM-19 12x11KW
.....	B-4P-11	将来工事	REM-18,19 12x11KW
.....	B-4P-05	CV-T 20	REM-20 12x11KW
.....	B-4P-06	CV-T 20	REM-21 12x11KW
.....	B-4P-12	将来工事	REM-20,21 12x11KW
.....	B-4P-07	CV-T 20	REM-22 12x11KW
.....	B-4P-08	CV-T 20	REM-23 12x11KW
.....	B-4P-13	将来工事	REM-22,23 12x11KW
.....	B-4P-09	CV-T 20	REM-24 12x11KW
No. 3 MCB 盤	B-4P-21	CV-T 20	REM-25 12x11KW
No. 2 MCB 盤	B-4P-14	将来工事	REM-24,25 12x11KW
No. 3 MCB 盤	リーファ・コンセント	3φ3W 440V	B-4P-22	CV-T 20	REM- 1 12x11KW
.....	B-4P-23	CV-T 20	REM- 2 12x11KW
.....	B-4P-30	将来工事	REM- 1,2 12x11KW
.....	B-4P-24	CV-T 20	REM- 3 12x11KW
.....	B-4P-25	CV-T 20	REM- 4 12x11KW
.....	B-4P-31	将来工事	REM- 3,4 12x11KW
.....	B-4P-26	CV-T 20	REM- 5 12x11KW
.....	B-4P-27	CV-T 20	REM- 6 12x11KW
.....	B-4P-32	将来工事	REM- 5,6 12x11KW
.....	B-4P-28	CV-T 20	REM- 7 12x11KW
.....	B-4P-29	CV-T 20	REM- 8 12x11KW
.....	B-4P-33	将来工事	REM- 7,8 12x11KW
接地端子盤	リーファ・コンセント	E3E	接地幹線 IV3	CV - 4C	EM-15 0.25KW
所内 盤	水中ポンプ	3φ3W 220V	B-2P-51	CV - 4C	
弱電端子盤 1T-1H	弱電端子盤 T-A		B-C-01	CVV - 4C	警 報 - 管理機
.....		B-C-02	HP 1.2- 5Pr	自火報 - 管理機