1 分電盤　結線図（2）

分電盤名称	分電盤形状	設置場所
L－1－3	屋内壁掛形	待合所1階 ⑤－Ⓔ

L-1 ヨリ
1t3W 210V
CV -3C
E3-5.

MCCB-3P
50AF
50AT

備考	負荷容量(VA)	負荷名称	配線用遮断機 他	電気方式	回路番号	回路番号	電気方式	配線用遮断機 他	負荷名称	負荷容量(VA)	備考
		自動販売機（コーラ左）	MCCB-2P 50AF/ 20AT	1φ2W 100V	1	2	1φ2W 100V	MCCB-2P 50AF/ 20AT	自動販売機（コーラ左）		
		自動販売機（コーラ右、明治）	MCCB-2P 50AF/ 20AT	1φ2W 100V	3	4	1φ2W 100V	MCCB-2P 50AF/ 20AT	自動販売機（コーラ右中）		
		自動販売機（ハンバーガ）	MCCB-2P 50AF/ 20AT	1φ2W 100V	5	6	1φ2W 200V	MCCB-2P 50AF/ 20AT	自動販売機（ヌードル）		
		自動販売機	MCCB-2P 50AF/ 20AT	1φ2W 100V	7	8	1φ2W 100V	MCCB-2P 50AF/ 20AT	自動販売機		

分電盤名称	分電盤形状	設置場所
L－1－4	屋内壁掛形	待合所1階 ⑤－Ⓖ

L-1 ヨリ
1t3W 210V
CV -3C
E3-5.

MCCB-3P
50AF
50AT

備考	負荷容量(VA)	負荷名称	配線用遮断機 他	電気方式	回路番号	回路番号	電気方式	配線用遮断機 他	負荷名称	負荷容量(VA)	備考
		電灯	MCCB-2P 50AF/ 20AT	1φ2W 100V	1	2	1φ2W 100V	MCCB-2P 50AF/ 20AT	コンセント		
		天井コンセント	MCCB-2P 50AF/ 20AT	1φ2W 100V	3	4	1φ2W 100V	MCCB-2P 50AF/ 20AT	コンセント		
		予　備	MCCB-2P 50AF/ 20AT	1φ2W 100V	5	6	1φ2W 100V	MCCB-2P 50AF/ 20AT	予　備		
		クーラ	MCCB-2P 50AF/ 20AT	1φ2W 200V	7	8	1φ2W 100V	MCCB-2P 50AF/ 20AT	予　備		

分電盤名称	分電盤形状	設置場所
L－1－5	屋内壁掛形	待合所1階 ㉒－ⓑ

L-1 ヨリ
1t3W 210V
CV -3C
E3-5.

30A

備考	負荷容量(VA)	負荷名称	配線用遮断機 他	電気方式	回路番号	回路番号	電気方式	配線用遮断機 他	負荷名称	負荷容量(VA)	備考
		電灯	MCCB-2P 50AF/ 20AT	1φ2W 100V	1	2	1φ2W 100V	MCCB-2P 50AF/ 20AT	コンセント		
		天井コンセント	MCCB-2P 50AF/ 20AT	1φ2W 100V	3	4	1φ2W 100V	MCCB-2P 50AF/ 20AT	コンセント		
		予　備	MCCB-2P 50AF/ 20AT	1φ2W 100V	5	6	1φ2W 100V	MCCB-2P 50AF/ 20AT	予　備		

分電盤名称	分電盤形状	設置場所
LA－1	屋内壁掛形	待合所1階 ㉒－Ⓓ

[GL2.1]
1t3W 210V
CV-T 6
E3-1

MCCB-3P
100AF
/100AT

30A
30A
30A
30A

備考	負荷容量(VA)	負荷名称	配線用遮断機 他	電気方式	回路番号	回路番号	電気方式	配線用遮断機 他	負荷名称	負荷容量(VA)	備考
		照　明	MCCB-2P 50AF/ 20AT	1φ2W 100V	A11	A12	1φ2W 100V	MCCB-2P 50AF/ 20AT	照　明		
		コンセント	MCCB-2P 50AF/ 20AT	1φ2W 100V	A13	A14	1φ2W 100V	MCCB-2P 50AF/ 20AT	コンセント		
		コンセント	MCCB-2P 50AF/ 20AT	1φ2W 100V	A15	A16	1φ2W 200V	MCCB-2P 50AF/ 20AT	コンセント		
		照　明	MCCB-2P 50AF/ 20AT	1φ2W 100V	B11	B12	1φ2W 100V	MCCB-2P 50AF/ 20AT	照　明		
		コンセント	MCCB-2P 50AF/ 20AT	1φ2W 100V	B13	B14	1φ2W 100V	MCCB-2P 50AF/ 20AT	コンセント		
		コンセント	MCCB-2P 50AF/ 20AT	1φ2W 100V	B15	B16	1φ2W 200V	MCCB-2P 50AF/ 20AT	コンセント		
		照　明	MCCB-2P 50AF/ 20AT	1φ2W 100V	C11	C12	1φ2W 100V	MCCB-2P 50AF/ 20AT	照　明		
		コンセント	MCCB-2P 50AF/ 20AT	1φ2W 100V	C13	C14	1φ2W 100V	MCCB-2P 50AF/ 20AT	コンセント		
		コンセント	MCCB-2P 50AF/ 20AT	1φ2W 100V	C15	C16	1φ2W 200V	MCCB-2P 50AF/ 20AT	コンセント		
		照　明	MCCB-2P 50AF/ 20AT	1φ2W 100V	D11	D12	1φ2W 100V	MCCB-2P 50AF/ 20AT	照　明		
		コンセント	MCCB-2P 50AF/ 20AT	1φ2W 100V	D13	D14	1φ2W 100V	MCCB-2P 50AF/ 20AT	コンセント		
		コンセント	MCCB-2P 50AF/ 20AT	1φ2W 100V	D15	D16	1φ2W 200V	MCCB-2P 50AF/ 20AT	コンセント		

名　称	大阪南港フェリーターミナル電気施設図	尺縮 1/100	日付 年　月　日			
図面名称	分電盤　結線図－（2）	図番 E－012				
財団法人　大阪港埠頭公社		承認	検図	設計	製図	担当