



2 校舎棟3階照明コンセント盤

----- K3-LC

一次側接続 201-K CE-T 100sq ED-22sq 接続年月日 サイン

回路番号	電圧	容量 (VA)	配線サイズ	負荷名称	負荷接続完了年月日	作業者	メジャー試験値	通電開始年月日
201	200V	1,172	2.6mm <sup>2</sup> -3C	照明 3K361 普通教室(6年1組)				
202	200V	1,172	2.6mm <sup>2</sup> -3C	照明 3K362 普通教室(6年2組)				
203	200V	1,172	2.6mm <sup>2</sup> -3C	照明 3K3 特別活動室				
204	200V	1,172	2.6mm <sup>2</sup> -3C	照明 3K351 普通教室(5年1組)				
205	200V	1,172	2.0mm <sup>2</sup> -3C	照明 3K352 普通教室(5年2組)				
206	200V	1,172	2.6mm <sup>2</sup> -3C	照明 3K341 普通教室(4年1組)				
207	200V	1,172	2.6mm <sup>2</sup> -3C	照明 3K342 普通教室(4年2組)				
208	200V	2,180	2.6mm <sup>2</sup> -3C	照明 3K1A 3K1B 3K2 MWC 1, デン, 廊下1 教材庫1, 小教室6 オープンスペース6				
209	200V	2,933	2.0mm <sup>2</sup> -3C	照明 3K5 3K4 オープンスペース5 小教室5, 廊下2 MWC 2, WWC 2				
210	200V	975	2.0mm <sup>2</sup> -3C	照明 3K7 小教室4, オープンS4				
211	200V	---	---	照明 予備				
212	200V	---	---	照明 予備				
101	100V	476	2.0mm <sup>2</sup> -3C	電源 3K3 3K6A 3K6B 教師ブース, 教材庫2, 3 MWC 1, 2, WWC 1, 2				
102	100V	800	2.6mm <sup>2</sup> -3C	電源 3K6A 3K6B 3K9A 3K9B 換気扇				
103	100V	---	---	照明 予備				
104	100V	---	---	照明 予備				
301	100V	700	2.6mm <sup>2</sup> -3C	差込 普通教室(6年1組)				
302	100V	700	2.6mm <sup>2</sup> -3C	差込 普通教室(6年2組)				
303	100V	700	2.6mm <sup>2</sup> -3C	差込 特別活動室				
304	100V	700	2.0mm <sup>2</sup> -3C	差込 普通教室(5年1組)				
305	100V	700	2.0mm <sup>2</sup> -3C	差込 普通教室(5年2組)				
306	100V	700	2.0mm <sup>2</sup> -3C	差込 普通教室(4年1組)				
307	100V	700	2.0mm <sup>2</sup> -3C	差込 普通教室(4年2組)				
308	100V	700	2.6mm <sup>2</sup> -3C	差込 オープンS6, 小教室6 教材庫1				

回路番号	電圧	容量 (VA)	配線サイズ	負荷名称	負荷接続完了年月日	作業者	メジャー試験値	通電開始年月日
309	100V	600	2.0mm <sup>2</sup> -3C	差込 オープンスペース-5 小教室-5				
310	100V	700	2.0mm <sup>2</sup> -3C	差込 オープンスペース-4 小教室-4				
311	100V	1,000	2.6mm <sup>2</sup> -3C	差込 ファンヒーター 6-1, 2 小教室-6, 持教, Open-S6				
312	100V	800	2.0mm <sup>2</sup> -3C	差込 ファンヒーター 5-1, 2 小教室-5, Open-S5				
313	100V	800	2.0mm <sup>2</sup> -3C	差込 ファンヒーター 4-1, 2 小教室-4, Open-S4				
314	100V	500	2.0mm <sup>2</sup> -3C	差込 廊下-1, デン				
315	100V	400	2.0mm <sup>2</sup> -3C	差込 廊下-2, 教材庫-2, -3				
316	100V	200	2.0mm <sup>2</sup> -3C	差込 EPS(情報)				
317	100V	110	2.0mm <sup>2</sup> -3C	電源 自動水洗、洗浄 WWC 1, MWC 1				
R318-01	100V	1,400	2.0mm <sup>2</sup> -3C	差込 温風便座 WWC 1				
R319-01	100V	700	2.0mm <sup>2</sup> -3C	差込 温風便座 MWC 1				
320	100V	110	2.0mm <sup>2</sup> -3C	電源 自動水洗、洗浄 WWC 2, MWC 2				
R321-01	100V	1,400	2.0mm <sup>2</sup> -3C	差込 温風便座 WWC 2				
R322-01	100V	700	2.0mm <sup>2</sup> -3C	差込 温風便座 MWC 2				
323	100V	1,000	2.0mm <sup>2</sup> -3C	電源 E L V カゴ電源				
324	100V	---	---	差込 予備				
325	100V	---	---	差込 予備				
326	100V	---	---	差込 予備				
327	100V	---	---	差込 予備				
328	100V	---	---	差込 予備				

3 T/U(6A)リレーユニット

----- 校舎棟3階系統

Unit名称	回路番号	負荷名称	作業者	メジャー試験値
3K361	201-1	普通教室(6年1組) 黒板灯	H321 x2	
	201-2	普通教室(6年1組) 奥側	J322 x6	
	201-3	普通教室(6年1組) 窓側	J322 x6	
	201-4	予備		
3K362	202-1	普通教室(6年2組) 黒板灯	H321 x2	
	202-2	普通教室(6年2組) 奥側	J322 x6	
	202-3	普通教室(6年2組) 窓側	J322 x6	
	202-4	予備		
3KS	203-1	特別活動室	H321 x2	
	203-2	特別活動室	J322 x6	
	203-3	特別活動室	J322 x6	
	203-4	予備		
3K351	204-1	普通教室(5年1組) 黒板灯	H321 x2	
	204-2	普通教室(5年1組) 奥側	J322 x6	
	204-3	普通教室(5年1組) 窓側	J322 x6	
	204-4	予備		
3K352	205-1	普通教室(5年2組) 黒板灯	H321 x2	
	205-2	普通教室(5年2組) 奥側	J322 x6	
	205-3	普通教室(5年2組) 窓側	J322 x6	
	205-4	予備		
3K341	206-1	普通教室(4年1組) 黒板灯	H321 x2	
	206-2	普通教室(4年1組) 奥側	J322 x6	
	206-3	普通教室(4年1組) 窓側	J322 x6	
	206-4	予備		
3K342	207-1	普通教室(4年2組) 黒板灯	H321 x2	
	207-2	普通教室(4年2組) 奥側	J322 x6	
	207-3	普通教室(4年2組) 窓側	J322 x6	
	207-4	予備		
3K1A	208-1	小教室-6 両側	L322 x4	
	208-2	小教室-6 中央	L322 x2	
	208-3	オープンS-6 両側	L322 x6	
	208-4	オープンS-6 中央	L322 x3	
3K1B	208-5	教材庫-1	A321 x1	
	208-6	廊下-1	M323 x1 S571 x3	
	208-7	廊下-1	M323 x1 S571 x3	
		予備		

Unit名称	回路番号	負荷名称	作業者	メジャー試験値
3K2	208-8	デン	M323 x1	
	208-9	MWC 1	D321 x2 R241 x2 R161 x3	
	208-10	WWC 1	D321 x2 R241 x2 R161 x4	
		予備		
3K4	209-1	オープンS-5	P454 x4	
	209-2	オープンS-5	P454 x4 S571 x1	
	209-3	小教室-5	L322 x4	
	209-4	小教室-5	L322 x2	
	209-5	廊下-2	S571 x3	
	209-6	廊下-2	S571 x3	
	209-7	WWC 2	D321 x2 R241 x2	
	209-8	MWC 2	D321 x2 R241 x2 R161 x3	
3K7	210-1	小教室-4	L322 x4	
	210-2	小教室-4	L322 x2	
	210-3	オープンS-4	L322 x6	
	210-4	オープンS-4	L322 x3	
3K3	101-1	換気扇 MWC 1		
	101-2	換気扇 WWC 1		
	101-3	ミラーライト	V101 x3	
	101-4	ミラーライト WWC 1	V101 x3	
3K6A	101-5	換気扇 WWC 2		
	101-6	換気扇 MWC 2		
	101-7	ミラーライト	V101 x3	
	101-8	ミラーライト WWC 2	V101 x3	
3K6B	101-9	教師ブース 両側、特別教室	K321 x7	
	101-10	教材庫-2	A322 x1	
	101-11	教材庫-3	A321 x1	
		予備		

Unit名称	回路番号	負荷名称	作業者	メジャー試験値
3K8A	102-1	換気扇 普通教室(6年1組)		
	102-2	換気扇 小教室-6		
	102-3	換気扇 普通教室(6年2組)		
	102-4	換気扇 オープンS-6		
3K8B	102-5	換気扇 特別活動室		
	102-6	換気扇 教材庫-1		
		予備		
3K9A	102-7	換気扇 普通教室(5年1組)		
	102-8	換気扇 小教室-5		
	102-9	換気扇 普通教室(5年2組)		
	102-10	換気扇 オープンS-5		
3K9A	102-11	換気扇 教材庫-2		
	102-12	換気扇 教材庫-3		
		予備		
3K10	102-13	換気扇 普通教室(4年1組)		
	102-14	換気扇 小教室-4		
	102-15	換気扇 普通教室(4年2組)		
	102-16	換気扇 オープンS-4		