



室名	談話室
天井	CH=2.600
壁	ビニル・クロス
床	FL=550

室名	食堂
天井	真天
壁	ビニル・クロス
床	FL=550

室名	消火ポンプ室
天井	真天
壁	モルタル コサ押
床	FL=600
室名	ボイラー室
天井	真天
壁	モルタル コサ押
床	FL=600

室名	ロビー
天井	CH=2.400/真天
壁	ペンキ下地クロス
床	FL=550

室名	事務室
天井	CH=2.400
壁	ビニル・クロス
床	FL=550

室名	食品庫
天井	CH=2.400
壁	ラヌモルタルVP
床	FL=450

室名	厨房
天井	CH=2.400
壁	10 陶器質タイル
床	FL=450

室名	厨房事務所
天井	CH=2.400
壁	サニタリ・タイル
床	FL=450

室名	研修室-1
天井	CH=2.400
壁	ビニル・クロス
床	FL=700

室名	研修室-2
天井	CH=2.400
壁	ビニル・クロス
床	FL=700

室名	管理入室-1
天井	CH=2.400
壁	ビニル・クロス
床	FL=700

室名	管理入室-2
天井	CH=2.400
壁	ビニル・クロス
床	FL=700

【注】 〓は、延焼防止用防火壁を示す。

【注】 特記なき配管配線は、下記による。

自動火災報知設備	
AE 1.2-4C(19)	二重天井内いんべい配管
AE 1.2-4C(19)	〓 (小屋裏部分)
AE 1.2-4C(19)	露出配管
〓	地中管路
誘導灯設備	
VVF 2.0-2C	二重天井内ケ-ブル配線
VVF 2.0-2C(19)	壁いんべい配管

初版	日付	設計変更	設計番号	大江山青少年グリーンロッジ(仮称)	
改訂1				図名	電気設備工事
改訂2				図番	自動火災報知、誘導灯設備1階配線図
				縮尺	1/100
				区分	区画
				図番	06-364-5836
				代表	共同設計株式会社
				代表	大阪 大塚市北區西天満5丁目10番14号 /06-364-5836
				代表	東京 東京都新宿区南元町19番地 /03-3355-5836
				代表	一級建築士登録 第93611号
				代表	取締役 飯田精三