



盤記号は、下記による。

動力操作盤	C-nP-No.
動力分電盤	D-nP-No.
照明分電盤	D-nL-No.
差込分電盤	D-nC-No.
照差分電盤	D-nLC-No.
手元照明制御盤	nS-No.
空調自動制御盤	CTRL

特記のないケーブル・ラックは、下記による。

7階：低圧ケーブル用 600W × 100H (鉄)
7階：高圧ケーブル用 600W × 100H (鉄)
8階：低圧ケーブル用 800W × 100H (鉄)
8階：高圧ケーブル用 600W × 100H (鉄)

防火区画貫通

SHOMA SEKKEI 株式会社 昭和設計

管理建築士 伊藤 敬祐
1級建築士 大庭 登雄 第94477号

松下電工株式会社
(仮称) 品質評価棟新築工事 (電気設備工事)

電気設備工事
幹線・動力・換気設備 7階, 8階配線図

1/200

DEPT.